

Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзор Самарской области предписание от 03.12.2018г. № 05/2319

Наименование образовательного учреждения	Выявленные нарушения	отметка об устранении нарушения	причина неустранения нарушения	количество финансовых средств, необходимых на устранение нарушения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»	Общежитие г.Самара, ул.Мяги,22 А. Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридора подвального этажа, не имеющего естественного освещения его световыми проемами в наружных ограждениях здания при выходах в этот коридор из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей		связанна с недостатком финансовых средств	
	Общежитие г.Самара, ул.Мяги,22. Подъезды к зданию и пешеходные дорожки вчасти не имеют твердое покрытие (имеются дефекты асфальтного покрфгытия	Не устранено	связанна с недостатком финансовых средств	57000
	Общежитие г.Самара, ул.Мяги,22 А. Количество тумбочек не соответствует количеству проживающих	Не устранено	связанна с недостатком финансовых средств	178860
	Общежитие г.Самара, ул.Мяги,22 А. Часть стен и потолка имеют дефекты штукатурного и красочного покрытия: Правое крыло На кухне 3 этажа , в туалетных комнатах, в умывальных комнатах; Левое крыло: в постирочной, на кухне 5 этажа, в коридоре 5 этажа, лестничном пролетес 5 на 4 этаж, на кухне 4 этажа в туалетных комнатах, лестничном пролете с 4 на 3 этаж, на кухне 3 этажа	Не устранено	связанна с недостатком финансовых средств	19482228,78
	Общежитие г.Самара, ул.Мяги,22 На кухнях отсутствуют шкафчики для посуды	Не устранено	связанна с недостатком финансовых средств	72000

И.о.директора

Г.А.Попова